TROTEC

PAE 22

DE			
Bezeichnung	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**
Maximaler Volumenstrom	F	5,5	m^3/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	44,1	W
Serviceverhältnis	SV	0,1	(m^3/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_{SB}	0,3	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L_{WA}	59	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	1,1	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Kontaktadresse für weitere Informationen	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

EN			
Description	**Symbol**	**Value**	**Unit**
Maximum fan flow rate	F	5,5	m^3/min
Fan power input	P	44,1	W
Service value	SV	0,1	(m^3/min)/W
Standby power consumption	P_{SB}	0,3	W
Fan sound power level	L_{WA}	59	dB(A)
Maximum air velocity	c	1,1	m/s
Measurement standard for service value	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Contact details for obtaining more information	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

FR			
Description	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Débit d'air maximal	F	5,5	m^3/min
Puissance absorbée	P	44,1	W
Valeur de service	SV	0,1	(m^3/min)/W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P_{SB}	0,3	W
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	59	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	1,1	m/s
Norme de mesure de la valeur de service	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Coordonnées de contact pour tout complément d´information	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

IT			
Descrizione	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Portata massima d'aria	F	5,5	m^3/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	44,1	W
Valori di esercizio	SV	0,1	(m^3/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P_{SB}	0,3	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	59	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	1,1	m/s
Norme di misura per il valore di esercizio	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Referente per ulteriori informazioni	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

TROTEC

PAE 22

NL			
Omschrijving	**Symbool**	**Waarde**	**Eenheid**
Maximaal ventilatordebiet	F	5,5	m^3/min
Opgenomen vermogen	P	44,1	W
Bedrijfswaarde	SV	0,1	(m^3/min)/W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P_{SB}	0,3	W
Geluidsvermogensniveau van de ventilator	L_{WA}	59	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	1,1	m/s
Meetnorm voor bedrijfswaarde	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Contactgegevens voor nadere informatie	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

PL			
Opis	**Symbol**	**Wartość**	**Jednostka**
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	5,5	m^3/min
Moc wentylatora	P	44,1	W
Wartość eksploatacyjna	SV	0,1	(m^3/min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P_{SB}	0,3	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L_{WA}	59	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrz	c	1,1	m/s
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Dodatkowych informacji udzielają	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

ES			
Descripción	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Caudal máximo del ventilador	F	5,5	m^3/min
Potencia utilizada por el ventilador	P	44,1	W
Valor de servicio	SV	0,1	(m^3/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P_{SB}	0,3	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L_{WA}	59	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	1,1	m/s
Norma de medición del valor de servicio	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Datos de las personas de contacto para obtener más información	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

DA			
Beskrivelse	**Symbol**	**Værdi**	**Enhed**
Maksimal ventilatorluftstrøm	F	5,5	m^3/min
Ventilatorens effektoptag	P	44,1	W
Nytteværdi	SV	0,1	(m^3/min)/W
Elforbrug i standbytilstand	P_{SB}	0,3	W
Ventilatorlydeffektniveau	L_{WA}	59	dB(A)
Maksimal lufthastighed	c	1,1	m/s
Målestandard for nytteværdi	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

TROTEC

PAE 22

FI			
Kuvaus	**Symboli**	**Arvo**	**Yksikkö**
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	5,5	m^3/min
Tuulettimen ottoteho	P	44,1	W
Käyttöarvo	SV	0,1	(m^3/min)/W
Tehonkulutus valmiustilassa	P_{SB}	0,3	W
Tuulettimen äänitehotaso	L_{WA}	59	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	1,1	m/s
Käyttöarvon mittausstandardi	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

PT			
Designação	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**
Débito máximo do ventilador	F	5,5	m^3/min
Potência absorvida do ventilador	P	44,1	W
Valor de serviço	SV	0,1	(m^3/min)/W
Consumo energético em modo espera	P_{SB}	0,3	W
Nível de potência sonora do ventilador	L_{WA}	59	dB(A)
Velocidade máxima do ar	c	1,1	m/s
Norma de medição para o valor de serviço	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Elementos de contacto para mais informações:	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

RO			
Descriere	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**
Debitul maxim al ventilatorului	F	5,5	m^3/min
Puterea de intrare a ventilatorului	P	44,1	W
Valoarea de uz	SV	0,1	(m^3/min)/W
Consumul de putere în modul standby	P_{SB}	0,3	W
Nivelul de putere acustică al ventilatorului	L_{WA}	59	dB(A)
Viteza maximă a aerului	c	1,1	m/s
Standardul de măsurare pentru valoarea de uz	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Datele de contact pentru informații suplimentare	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

SV			
Beskrivning	**Symbol**	**Värde**	**Enhet**
Fläktens högsta flödeshastighet	F	5,5	m^3/min
Fläktens ineffekt	P	44,1	W
Driftsvärde	SV	0,1	(m^3/min)/W
Effektförbrukning i standbyläge	P_{SB}	0,3	W
Fläktens ljudeffektnivå	L_{WA}	59	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	1,1	m/s
Standard som använts för mätning av driftsvärde	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Kontaktuppgifter för att få mer information	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

TROTEC

PAE 22

CS			
Popis	**Označení**	**Hodnota**	**Jednotka**
Maximální průtok ventilátoru	F	5,5	m^3/min
Příkon ventilátoru	P	44,1	W
Provozní hodnota	SV	0,1	(m^3/min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,3	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L_{WA}	59	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	c	1,1	m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Kontaktní osoby, které poskytnou další informace	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		

HU			
Leírás	**Jel**	**Érték**	**Mértékegység**
Maximális ventilátor-légtömegáram	F	5,5	m^3/min
A ventilátor bemeneti elektromos teljesítménye	P	44,1	W
Üzemérték	SV	0,1	(m^3/min)/W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,3	W
A ventilátor hangteljesítményszintje	L_{WA}	59	dB(A)
Legnagyobb légsebesség	c	1,1	m/s
Az üzemérték méréséhez alkalmazott szabvány	EN ISO 5801:2017+A1:2025		
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez	Trotec GmbH | Grebbener Straße 7 | 52525 Heinsberg Germany | online@trotec.com | www.trotec.com		